

تاریخ: ۹۷، ۹، ۱۱
شماره: ۲۶، ۱۶، ۸۷
پیوست:



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

توانیر



بسمه تعالی

کلیه شرکتهای برق منطقه ای

موضوع: رله های ساخت شرکت Protecta

با سلام و احترام

نظر به بررسی های بعمل آمده توسط دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال این معاونت، به اطلاع می رساند استفاده از رله های ساخت شرکت Protecta مجارستان، در صورت ارائه گواهی آزمایشات نوعی معتبر (type test certificate) از آزمایشگاه آکرو دیته بین المللی مطابق مشخصات فنی مورد نیاز و اطمینان از خدمات پس از فروش (گارانتی و وارانتی) در ایران بلامانع می باشد.

سید پیمان حسینی
معاون هماهنگی انتقال

رونوشت:

- جناب آقای مهندس متولی زاده - مدیرعامل محترم شرکت توانیر جهت استحضار
- دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال
- شرکت مشاورین جهت اطلاع
- شرکت مونکو ایران جهت اطلاع
- شرکت مشاورین نیرو جهت اطلاع
- شرکت قدس نیرو جهت اطلاع
- ✓ شرکت اترک انرژی جهت اطلاع
- شرکت منیران جهت اطلاع